

MPA Dresden GmbH · Fuchsmühlenweg 6F · D-09599 Freiberg

Fundermax GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 3
2355 Wiener Neudorf
ÖSTERREICH

Freiberg, 08.08.2022
Bearbeiter: Herr Dr. Kothe
Durchwahl: +49-(0)3731- 2 03 93 153
Telefax: +49-(0)3731- 2 03 93 110
E-Mail: m.kothe@mpa-dresden.de
Postnummer: 22A1419
Projektnummer: 20220276
(Bitte bei Antwort angeben!)

Prüfergebnisse nach DIN EN 16733

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass folgende Produkte

- Homogen P2 B
- Star Favorit P2 B
- Star Favorit Superfront P2 B

nach DIN EN 16733:2016-07 in unserem Hause geprüft wurden und dabei das nachfolgende Verhalten zeigten:

Die Prüfung wurde bestanden: die Produkte zeigen keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.

Details zu den Prüfergebnissen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Prüfberichten.

In Erwartung einer weiterhin angenehmen Zusammenarbeit verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen



Dr.-Ing. M. Kothe
Stellv. Prüfstellenleiter Brandschutz