



SENTINEL HAUS
INSTITUT

ZERTIFIKAT

QNG Ready

Star Favorit

Fundermax
For you to create

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
9300 St. Veit/Glan

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

9.1 Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL) für den Holzbau und Innenausbau

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 02.11.2023





Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

| | |
|--|---|
| Produktname: | Star Favorit |
| Hersteller: | FunderMax GmbH |
| Position & Bauproduktgruppe: | 9.1 Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL) für den Holzbau und Innenausbau |
| Betrachtete Stoffe: | Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen |
| Regelwerk/Bezugsnorm: | MVV TB / ChemVerbotsV / DE-UZ 76 / 1907/2006/EG |
| QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung: | Einhaltung AgBB-Schema; Formaldehyd $\leq 0,08$ ppm ($0,096 \text{ mg/m}^3$) in Prüfkammer; Reproduktionstoxische Borverbindungen $\leq 0,10 \%$ |
| Nachweis: | Herstellereklärung vom 04.07.2023. Prüfbericht des Instituts EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Prüfbericht Nr. 2519457/1 vom 21. April 2020. Konformitätserklärung vom 02.10.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. |

Ausgestellt am 02.11.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien

