



Renseignement technique AEAJ N° 30177

Titulaire

FunderMax GmbH
Klagenfurterstrasse 87-89
9300 St. Veit/Glan
Austria

Fabricant

FunderMax GmbH
2355 Wiener Neudorf
Austria

Groupe

121 - Plaques

Produit

MAX COMPACT EXTERIOR F-QUALITÉ

Description

Panneau stratifié (HPL), PS=1450kg/m³, E≥6mm

Utilisation

RF2

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '193421' (25.07.2019), Rapport d'essai '193663' (25.07.2019); MA 39, Wien: Rapport de classification 'MA 39-VFA 2019-1330.01' (22.10.2019); OFI, Wien: Certificat de constance des performances '1085-CPR-0311' (12.06.2015); Hersteller: Déclaration des performances '001CPR20130701' (13.08.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification B-s2,d0

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.05.2024

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler